

## АКТ

### проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году

составлен «      »      2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Звездочка», 1990г.

Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад Звездочка» «Созвездие», 2020г.

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)

629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Мирный, дом 7, корп. 3

(юридический адрес образовательной организации)

629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Мирный, дом 7, корп. 3

629309, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Славянский дом 3

Петрова Тансылу Табрисовна, тел. 8 (3494) 97-39-14, 28-06-06

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 23.06.2022 № 1061-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году» комиссией в составе:

- Пузанов Виктор Николаевич - первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии
- Терещенко Михаил Отарович - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии
- Аввакумова Марина Николаевна - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии
- Таныгин Евгений Геннадьевич - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию)

#### Члены комиссии:

- Гарибова Юлия Игоревна - начальник Департамента жизнеобеспечения районов Лимбяха и Коротчаева Администрации города Новый Уренгой
- Давыдов Виталий Михайлович - полковник полиции, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)

- Козлов Сергей Николаевич – начальник ОВО по г. Новому Уренгою филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по согласованию)
- Косинов Роман Михайлович – временно исполняющий обязанности начальника ПДН отдела МВД России по г. Новый Уренгой (по согласованию)
- Кулишов Виктор Анатольевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)
- Пономарев Эдуард Николаевич – начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой
- Чунтонов Андрей Владимирович – начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка»;

Филиала муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Звездочка» «Созвездие»

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

### 1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка», утвержден приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой № 1519 от 29 декабря 2020 года.

(полное наименование образовательной организации, когда и кем утвержден)

Договор о закреплении за учреждение муниципального имущества на праве оперативного управления от 28 сентября 2010 года № 54

Свидетельство о государственной регистрации права от "03" апреля 2009 года № 72 НЛ 041235 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Разрешение на ввод объекта филиал муниципального автономного учреждения «Детский сад Звездочка» «Созвездие» в эксплуатацию №89-RU 89304000-19-2020 от 25.12.2021 выданный Администрацией города Новый Уренгой

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная "20" февраля 2021 г., регистрационный номер №2842-89, департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)



|     |                            |    |    |     |         |         |        |           |  |
|-----|----------------------------|----|----|-----|---------|---------|--------|-----------|--|
|     |                            |    |    |     |         | ю       |        |           |  |
| 1.  | Группы                     | 29 | 29 | 100 | имеется | имеется | удовл. | в наличии |  |
| 2.  | Музыкальный зал            | 3  | 3  | 100 | имеется | имеется | удовл. | в наличии |  |
| 3.  | Зал сухого плавания        | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | в наличии |  |
| 4.  | Тренажерный зал            | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 5.  | Спортивный зал             | 3  | 3  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 6.  | Бассейн                    | 2  | 2  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 7.  | Планетарий                 | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 8.  | Зимний сад                 | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 9.  | Кабинет учителя-логопеда   | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 10. | Кабинет педагога-психолога | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 11. | Сенсорная комната          | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 12. | Компьютерный класс         | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 13. | Кабинет иностранного языка | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 14. | Спелеокамера               | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 15. | Музей                      | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 16. | Интерактивный центр        | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 17. | Театральная студия         | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 18. | Кабинет ручного труда      | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 19. | Кабинет ОБЖ и ПДД          | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |
| 20. | Кабинет ИЗО                | 1  | 1  | 100 | имеется | имеется | удовл. | В наличии |  |

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной сферы:  
музыкальный зал - имеется, емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное;  
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 18 человек,  
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется 1 класс (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 9 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа.

интерактивный центр - имеется 1 класс (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 9 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа.

Организация компьютерной техникой – \_\_\_\_\_ обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

### 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

а) физкультурный зал - в наличии, емкость - 50/50 человек, состояние -  
(наличие, отсутствует)



удовлетворительное  
(удовлетворительное /неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  
в наличии \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ проведение занятий, его  
(наличие, отсутствует) (обеспечивает, не обеспечивает)

состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на использование  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

спортивного оборудования в образовательном процессе от приказ от 23.05.2022 № 81  
потребность в спортивном оборудовании: нет

в) наличие спортивной площадки - наличие/наличие, емкость - 50/50 человек,  
(наличие, отсутствует)  
состояние - удовлетворительное/удовлетворительное, акт-разрешение на  
использование спортивного оборудования на спортивной площадке приказ №81 от 23.05.2022  
года.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

#### **4. Пожарная безопасность образовательной организации**

Декларация пожарной безопасности организации от "21" августа 2020 года  
№ 71176000 - ТО - 2690 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой «ДС  
Звездочка»;

Филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие» заключен договор с ООО «Аркона» от  
№ 032/РР/021/89 от 05.06.2021г. по определению расчетных величин индивидуального  
пожарного риска и разработке декларации пожарной безопасности.

(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния  
пожарной безопасности - проводилась;  
(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются  
- соответствуют отчету по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска №  
Р021-020-89 от 2020 года на объекте МАДОУ «Детский сад «Звездочка» ООО «Аркона» на  
основании квалификационного удостоверения должностного лица, аттестованного на  
осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита  
пожарной безопасности) № 37-0003 от 23.09.2019, на основании приказа главного управления  
МЧС России по Ивановской области от 23.09.2019 № 425, согласно проведенной независимой  
оценки рисков в области пожарной безопасности, условия соответствия объекта защиты  
требованиям пожарной безопасности соответствуют требованиям пожарной безопасности;  
- Филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие» заключен договор с ООО «Аркона» от №  
032/РР/021/89 от 05.06.2021г. по определению расчетных величин индивидуального  
пожарного риска и разработке декларации пожарной безопасности.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена:

- Объект МАДОУ «ДС Звездочка» - система автоматическая система пожарной  
сигнализации с применением дымовых датчиков ИП-212-ЗСУ, речевым оповещателем VELEZ  
и пожарными ручными извещателями ИПР-ЗСУ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

- Объект - Филиал МАДОУ «ДС «Звездочка» «Созвездие» оборудован системой  
автоматической пожарной сигнализации производство АРМ «Орион ПРО», пультом контроля  
и управления охранно-пожарный «С200М», контроллером «С200-КДЛ» блоки контроль-  
пусковые «С200КБП», блок сигнально-пусковой «С200-СП1. Все помещения объекта

оборудованы адресными пожарными извещателями ДИП 34А-03, ручными адресными пожарными извещателями «ИПР 513-ЗАМ», точечными тепловыми пожарными извещателями «ИП 103-4/А2»МАК-1», передатчик RS-202 TF-R2, Имеются оповещатели световые «Выход», стрелка «Молния-12». Стойка речевого оповещения Roxton, Систему передачи извещения о пожаре обеспечивает по средству радиопередающего блока настенный громкоговоритель Roxton WP-03Т, Roxton WP-06Т., имеется система дымоудаления.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение людей СОУЭ 5-го типа, имеются оповещатели речевые Roxton WP-03Т, Roxton WP-06Т оповещатели световые «Выход», стрелка «Молния-12».  
установленные по ходу движения людей, планы эвакуации.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противодымной защиты оборудованы ;

(оборудовано/не оборудовано)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГБУ « 4 отряд ФПС ГПС по ЯНАО)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает/не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта МАДОУ «ДС Звездочка» № б/н от 02.06.2020;

Филиала МАДОУ ДС «Звездочка» «Созвездие» б/н от 24.06.2021г.; выданного

ООО "МИВАГ" соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку)

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное

(разработаны /не разработаны)

состояние помещений назначены.

(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности проводилось.

(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму - № 1482 от 23.06.2021

(дата и № документа)

ООО "ПРОМСТАНДАРТ»

(наименование организации проводившей обучение)

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Андреева Марина Владимировна, специалист по охране труда

Заляева Ирина Расимовна, специалист по охране труда

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности - проводилось ;

(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности - проводилось ;

(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -

обеспечено, периодичность проведения учений - ежеквартально.

(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения - удовлетворительное,

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения – \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_.  
(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена проводится.  
(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание –  
удовлетворительное.  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

## 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 2022 году проверка санитарно-гигиенических требований проводилась:

- а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений \_\_\_\_\_;
- б) количество устраненных нарушений \_\_\_\_\_;
- в) количество неустраненных нарушений \_\_\_\_\_;
- г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября \_\_\_\_\_;
- д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:

\_\_\_\_\_ ;  
(каким документом утвержден)

Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  
проводилось \_\_\_\_\_ ;  
(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя 07.12.2021 года, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» в городе Новый Уренгой, Тазовском районе;

(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)

б) обучение ответственного – Петрова Т.Т., И.о. директора;  
(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников проводилось \_\_\_\_\_.  
(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся – организовано:

а) буфет отсутствует \_\_\_\_\_,  
(в наличии, отсутствует)

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью –  
достаточная \_\_\_\_\_ ;  
(достаточная, недостаточная)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по договорам  
Объект – МАДОУ «ДС Звездочка», заключенным с ООО «Ямал» 32110750708 от 10.11.2021,  
32110750715 от 10.11.2021, 32110788680 от 10.11.2021, 32110750687 от 10.11.2021,  
32110750696 от 10.11.2021, 32110750702 от 10.11.2021, 32110750732 от 10.11.2021.

Объект – Филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие» приготовление пищи осуществляется  
из продуктов, закупаемых по договорам, заключенным с ООО «Ямал» оказание услуг по  
организации питания от 25.11.2021 № 32110762721

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, работников  
в наличии \_\_\_\_\_ .  
(в наличии / отсутствуют)

Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_ :



(организовано, не организовано)

а) медицинский кабинет - \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_;  
(в наличии, отсутствует / если иное указать)

б) лицензия на медицинскую деятельность регистрационный номер ЛО-89-01-001260 от 27.02.2020, Соглашение о совместной деятельности от 11.01.2021, ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», /договор с Новоуренгойской центральной городской больницей (ГБУЗ ЯНАО НЦГБ) безвозмездного пользования недвижимым имуществом и оборудованием от 12.04.2022 №132  
(дата, №, наименование организации)

в) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения работ) договор №370/191/2022 от 02.03.2021/№371/191/2022 от 02.03.2021, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Тазовском районе;  
(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с установленным графиком \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_.  
(соответствует/не соответствует)

## 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от «10» февраля 2020 года утвержден, присвоена 3 категория (МАДОУ «ДС Звездочка»);

Паспорт безопасности от «10» сентября 2021 года утвержден, присвоена 2 категория Филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие»)

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2021 году проверка состояния антитеррористической защищенности - не проводилась Филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие»; проводилась 14.05.2021, ОМВД России по г. Новому Уренгою («ДС Звездочка»);

\_\_\_\_\_ (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - рекомендовано дооборудовать потенциально опасные участки и дополнительные входы системой охранной сигнализации.

а) количество неустранимых недостатков \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

б) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ (каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова: в наличии, исправны.

(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации кнопка экстренного вызова в ПЦО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ЯНАО» \_\_\_\_\_;

(наименование организации)

б) договор на обслуживание Контракт № 11 от 30.12.2021 года. Об оказании услуг по обеспечению экстренного выезда группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии



при срабатывании тревожной сигнализации»;

(указать реквизиты)

Организация физической охраны осуществляется – осуществляется,  
Объект - МАДОУ «ДС Звездочка» в дневное время: сотрудником ООО ЧОП «Антей-СБ» (1 чел.); ночное время, выходные: сторож (3 чел.)

Объект - Филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие» в дневное время сотрудником ООО ЧОП «Антей-СБ» (1 чел.); ночное время, выходные: сторож (3 чел.).

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Территория организации ограждением – оборудована ,  
(оборудована/не оборудована)

состояние ограждения удовлетворительное ;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения оборудован :  
(оборудован, не оборудован)

а) количество камер 43/29 , в том числе внутри – 20/7 и по периметру – 23/22 ;

б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца – обеспечено ;  
(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного Андреева М.В., специалист по охране труда (МАДОУ «ДС Звездочка»); Заляева И.Р. (филиал МАДОУ «ДС «Звездочка» «Созвездие»  
(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание: № 22 от 25.04.2022 ИП Ушаков И.Л.  
(указать реквизиты)

Системой контроля и управления доступом оборудована/оборудована ИП «Ушаков» (филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие».  
(оборудована/не оборудована)

Обучение антитеррористической защищенности:

а) назначение ответственного Андреева М.В., специалист по охране труда (МАДОУ «ДС Звездочка»); Заляева И.Р. (филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие».  
(Ф.И.О., должность ответственного)

б) обучение сотрудников проводилось ;  
(проводилось, не проводилось)

в) обучение воспитанников проводилось .  
(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации – в наличии, исправно .  
(наличие / отсутствие, исправность)

Выводы и рекомендации: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" главы III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) пункта 19. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путем: подпункта Г. исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц путем ограждения или переноса кнопки выхода с территории, а также усиления ограждения по периметру территории.

Выполнять мероприятия согласно постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

## 7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводилась, акт № 3 от 28.05.2021г. / приказ № 83 от 25.05.2022г.

(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии :

(в наличии / отсутствует)

а) компьютеров, подключенных к сети Интернет 8/12 штук;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика: ООО «Ростелеком»;

(указать реквизиты)

Контент-фильтр:

|  | да/нет             |
|--|--------------------|
| В образовательной организации установлен контент-фильтр  | да                 |
| Название контент-фильтра   | Контент-фильтрация |
| Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования   | да                 |
| Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» | да                 |
| Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет  | да                 |
| Приказ по организации «Об информационной безопасности»   | да                 |
| Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет  | да                 |
| Положение о локальной сети   | да                 |
| Положение о сайте образовательной организации  | да                 |

Проверка исправности контентной фильтрации не проводилась .

(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

Ответственный по информационной безопасности: Позднякова Л.Н., заместитель директора по ВиМР МАДОУ «ДС Звездочка»; Петрова Т.Т., И.о. директора филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие»

(Ф.И.О., должность)

8. Транспортное обеспечение организации - не организовано :

(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности - в наличии :

(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 26.08.2021/ 05.06.2021 ;

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: \_\_\_\_\_.

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток - в наличии ;

(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения - в наличии .

(наличие, отсутствуют)

Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:

а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее переходов в наличии, соответствует ;

(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части в наличии , их состояние - удовлетворительное .

(наличие, отсутствует)

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

## 9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда: Андреева М.В., специалист

по охране труда (МАДОУ «ДС Звездочка»). Залаяева И.Р. специалист по охране труда (филиал МАДОУ «ДС Звездочка» «Созвездие»).

(Ф.И.О., должность ответственного)

Коллективный договор от 11.05.2021 № / от 17.06.2021.

(указать реквизиты)

предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда: да .  
(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда 5/5 человек:

а) обучение руководителя / заместителя руководителя удостоверение - И.о. директора, Петрова Тансылу Табрисовна, удостоверение № 1710 от 06.04.2022, ООО «ПРОМСТАНДАРТ».

(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

б) обучение членов комиссии:

Позднякова Людмила Николаевна, удостоверение № 1707 от 06.04.2022, ООО «ПРОМСТАНДАРТ».

(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма - имеется ;  
(имеется/не имеется)

Инструкции по охране труда - имеются ;  
(имеются/не имеются)

Журналы по проведению инструктажей по охране труда - имеются .  
(имеются, не имеются)

Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): 18.08.2021  
(дата)

а) количество рабочих мест, всего 103/96 ;

б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 109/102 .

## 10. Ремонтные работы

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов на объекте МАДОУ «ДС «Звездочка» - 2 ,  
выполнены ООО «ГРАДСТРОЙ»  
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт бассейна ;

б) текущих ремонтов на 1 объектах,  
выполнены ИП Жапаров Ш Р ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ ремонт умывальных комнат групповых помещений №3, №8, №10.

на объекте филиал МАДОУ «ДС «Звездочка» «Созвездие»:

а) капитальных ремонтов - нет ,

б) текущих ремонтов на объектах - нет .

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка», Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» «Созвездие»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году \_\_\_\_\_ .

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)



2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до \_\_\_\_\_ 202\_ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 202\_ организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до \_\_\_\_\_ 202\_ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



\_\_\_\_\_

В.Н. Пузанов

Зам. председателя комиссии:



\_\_\_\_\_

М.О. Терещенко



\_\_\_\_\_

М.Н. Аввакумова

Секретарь комиссии:



\_\_\_\_\_

Е. Г. Таныгин

Члены комиссии:



\_\_\_\_\_

В.А. Кулишов




\_\_\_\_\_

С. Н. Козлов



\_\_\_\_\_

В.М. Давыдов



\_\_\_\_\_

Э.Н. Пономарев



\_\_\_\_\_

Р. М. Косинов



\_\_\_\_\_

А.В. Чунтонов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Петрова Тансылу Табрисовна

Действителен с 25.04.2022 по 25.04.2023